

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	07-04-2026 16:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	07-04-2026 16:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	90 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Military Affairs
संगठन का नाम/Organisation Name	Indian Army
कार्यालय का नाम/Office Name	*****
कुल मात्रा/Total Quantity	9519

बिड विवरण/Bid Details**वस्तु श्रेणी /Item Category**

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming to IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) (Q2) , Miniature Circuit Breakers (MCB) for AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (Q2) , Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (Q3) , LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (Q2) , Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (Q2) , Electric Bells and Accessories as per IS 2268 (Q3) , LED Bulkhead Light (Q3) , Non Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037 (Q3) , Electrical Plugs (V2) ISI Marked to IS 1293 (Q2) , Bayonet Lampholders (V2) ISI Marked to IS 1258 (Q2) , PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 (Q2) , Ceiling rose - IS 371 (Q3) , Plasticized PVC Tapes with Non-Thermosetting Adhesive for electrical purpose (V2) ISI marked to IS 7809 (Part 3/ Sec1) (Q2) , Modular Switch 06 Amps 1 Way , Modular Switch 06 Amps 2 Way , Modular Switch 16 Amps 1 Way , Modular Switch 16 Amps 2 Way , Bell Push 6 Amp 1 Way Moduler Make Precision , Bell Push 06 Amps, Piano Type , Switch and Socket Combination 15 oblique 16 Amps , Switch and Socket Combination 3 in 1 16 Amps with Junction Box , Switch and Socket Combination 3 in 1 06 Amps with Junction Box , Capacitor 2.50 MFD 440 Volt AC 50 Hz , Capacitor 4.00 MFD 440 Volt AC 50 Hz , Capacitor 3 MFD 440 Volt AC 50 Hz , Switch and Socket Combination 6 Amps , PVC insulated unseathed Flexible Wire FRLSH Single Core Copper Conductor 1.0 Sqmm 90 Mtr roll , PVC insulated unseathed Flexible Wire FRLSH Single Core Copper Conductor 1.5 Sqmm 90 Mtr Roll , PVC insulated unseathed Flexible Wire FRLSH Single Core Copper Conductor 2.5 Sqmm 90 Mtr Roll , Modular Switch 16 Amps 1 Way with Indicator , Bell Push 06 Amps with indicator 1 Modular , LED Pannel 1x1 Feet 15W, CCT 6500K , Bell Push 06 Amps with indicator 2 Modular , Fan Regulator 100 W 1 Modular , Fan Regulator 100 W 2 Modular , Fan Regulator 100 Watt Moduler Make Precision , Heating element 1.5 KW triangular type for Geyser with thermostate , Industrial distribution boards metal plug and socket with MCBs 20 Amp single pole 240V , Industrial distribution boards metal plug and socket with MCBs 32 Amp single pole 240V , LED Bulb 7 Watt B-22 , LED Surface Down Light Round Type 12 Watt , MCB Distribution Board SPN 12 Way, IP 43 , MCB Distribution Board SPN 4 Way, IP 43 , MCB Distribution Board SPN 6 Way, IP 43 , MCB Distribution Board SPN 8 Way, IP 43 , Metal Clad Plug Top 230 V 20 Amps 2 P Plus E , Modular Socket 3 pin 6 Amp 2M , Modular Socket 3 pin 16 Amp 2M , PVC Insulated and PVC Sheathed Round Multicore Flexible Cable copper Conductor 1100 Volts, FRLSH 1.5 Sqmm 100 Mtrs Roll , PVC Insulated and PVC Sheathed Round Multicore Flexible Cable copper Conductor 1100 Volts, FRLSH 1.50 Sqmm 100 Mtrs Roll , PVC Insulated and PVC Sheathed Round Multicore Flexible Cable copper Conductor 1100 Volts, FRLSH 1.0 Sqmm 100 Mtrs Roll

विड विवरण / Video Details	Media Details
<p>GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS</p>	<p>Modular Switch 06 Amps 1 Way, Modular Switch 06 Amps 2 Way, Modular Switch 16 Amps 1 Way, Modular Switch 16 Amps 2 Way, Bell Push 6 Amp 1 Way Moduler Make Precision, Bell Push 06 Amps, Piano Type, Switch and Socket Combination 15 oblique 16 Amps, Switch and Socket Combination 3 in 1 16 Amps with Junction Box, Switch and Socket Combination 3 in 1 06 Amps , Capacitor 2.50 MFD 440 Volt AC 50 Hz , Capacitor 4.00 MFD 440 Volt AC 50 Hz , Capacitor 3 MFD 440 Volt AC 50 Hz , Switch and Socket Combination 6 Amps , PVC insulated unseathed Flexible Wire FRLSH Single Core, PVC insulated unseathed Flexible Wire FRLSH Single 1.5 Sqmm, PVC insulated unseathed Flexible Wire FRLSH Single Core 2.5 Sqmm , Modular Switch 16 Amps 1 Way with Indicator, Bell Push 06 Amps with indicator 1 Modular, LED Pannel 1x1 Feet 15W, CCT 6500K, Bell Push 06 Amps with indicator 2 Modular, Fan Regulator 100 W 1 Modular, Fan Regulator 100 W 2 Modular, Fan Regulator 100 Watt Moduler Make Precision, Heating element 1.5 KW triangular type for Geyser, Industrial distribution boards metal plug and socket, Industrial distribution boards metal plug and socket , LED Bulb 7 Watt B-22, LED Surface Down Light Round Type 12 Watt , MCB Distribution Board SPN 12 Way, IP 43, MCB Distribution Board SPN 4 Way, IP 43 , MCB Distribution Board SPN 6 Way, IP 43 , MCB Distribution Board SPN 8 Way, IP 43 , Metal Clad Plug Top 230 V 20 Amps 2 P Plus E, Modular Socket 3 pin 6 Amp 2M , Modular Socket 3 pin 16 Amp 2M , PVC Insulated & PVC Sheathed Round Multicore Flexible FRLSH 1.5 Sqmm , PVC Insulated & PVC Sheathed Round Multicore Flexible FRLSH 1.50 Sqmm, PVC Insulated & PVC Sheathed Round Multicore Flexible FRLSH 1.0 Sqmm</p>
	<p>Searched String: Modular Switch 06 Amps 1 Way</p> <p>Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293, Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3)</p> <p>Searched String: Modular Switch 06 Amps 2 Way</p> <p>Fume Hood (FSSAI), Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293</p> <p>Searched String: Modular Switch 16 Amps 1 Way</p> <p>Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293, Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854, Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854, Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Residual Current Operated Circuit Breakers (RCBO) with Integral Overcurrent Protection ISI Marked To IS 12640 (Part 2)</p> <p>Searched String: Modular Switch 16 Amps 2 Way</p> <p>Fume Hood (FSSAI), Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854, Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854, Layer 2 Access Switch (V2), Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC</p>

बिड विवरण / Bid Details

60947 (Part 3), Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293

Searched String: Bell Push 6 Amp 1 Way Moduler Make Precision

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Bell Push 06 Amps, Piano Type

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Switch and Socket Combination 15 oblique 16 Amps

Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293, Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Fume Hood (FSSAI)

Searched String: Switch and Socket Combination 3 in 1 16 Amps with Junction Box

Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Fume Hood (FSSAI), Electrical Extension Box (V4)

Searched String: Switch and Socket Combination 3 in 1 06 Amps

Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293, Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Fume Hood (FSSAI), Disconnectors (Isolators) for Working Voltage Up to and Including 1 kV Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Elastomer Insulated, Textile Braided Cables - IS 9968 (Part 1), shoes school pvc boys girls, Distribution Transformer, 3 Phase, 22 KV, >200 KVA upto and Including 2500 KVA ISI Marked To IS 1180 (Part 1), Distribution Transformer, 3 Phase, 6.6 kV, >200 KVA upto and Including 2500 KVA ISI Marked To IS 1180 (Part 1), Non Sparking Combination Spanners (V2), Distribution Transformer, 3 Phase, upto and Including 200 KVA ISI Marked To IS 1180 (Part 1)

Searched String: Capacitor 2.50 MFD 440 Volt AC 50 Hz

Plug In Relay For Heavy Coil Voltage 30V, 48V, 50V, 110V, 220V, and 250V DC (BHEL-SCR), Small Angle Grinders, Health Supplements, Nutraceuticals and Food for Special Dietary Use, Frequency meter - Analog (Panel Meter), Digital pH Meter, Residual Current Operated Circuit Breakers (RCCB) without Integral Overcurrent Protection ISI Marked To IS 12640 (Part 1), Shaping Machine, Junction Boxes (Flameproof)

Searched String: Capacitor 4.00 MFD 440 Volt AC 50 Hz

Digital pH Meter, Frequency meter - Analog (Panel Meter), Junction Boxes (Flameproof)

Searched String: Capacitor 3 MFD 440 Volt AC 50 Hz

Shaping Machine, Frequency meter - Analog (Panel Meter),

विड विवरण/Bid Details Junction Boxes (Flameproof)

Searched String: Switch and Socket Combination 6 Amps

Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293, Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Fume Hood (FSSAI), Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985, Non Sparking Combination Spanners (V2), Flameproof Switch Socket, Electrical Extension Box (V4)

Searched String: PVC insulated unseathed Flexible Wire FRLSH Single Core

PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cord Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Aluminium Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated (Heavy Duty) Electric Cables Marked To IS 1554 (Part 1) (V2), PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694

Searched String: PVC insulated unseathed Flexible Wire FRLSH Single 1.5 Sqmm

PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cord Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Unsheathed Cable with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694

Searched String: PVC insulated unseathed Flexible Wire FRLSH Single Core 2.5 Sqmm

PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cord Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated (Heavy Duty) Electric Cables Marked To IS 1554 (Part 1) (V2), PVC Insulated Aluminium Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Unsheathed Cable with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Single Core and Multi Core Circular Sheathed Aluminium Cable with Rigid Conductor (V2) as per IS 694

Searched String: Modular Switch 16 Amps 1 Way with Indicator

Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch

बिड विवरण / Bid Details	Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Residual Current Operated Circuit Breakers (RCBO) with Integral Overcurrent Protection ISI Marked To IS 12640 (Part 2)
<p>GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS</p>	<p>Searched String: Bell Push 06 Amps with indicator 1 Modular</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p> <p>Searched String: LED Pannel 1x1 Feet 15W, CCT 6500K</p> <p>Muffle Furnace, Mirzapur Carpets - ODOP, Lyophilizer, External branding signage boards, Medical Centrifuge, Laminar air flow cabinets or stations, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694</p> <p>Searched String: Bell Push 06 Amps with indicator 2 Modular</p> <p>Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer</p> <p>Searched String: Fan Regulator 100 W 1 Modular</p> <p>Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037, Non Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037</p> <p>Searched String: Fan Regulator 100 W 2 Modular</p> <p>Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037, Non Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037, Modular Toilet</p> <p>Searched String: Fan Regulator 100 Watt Moduler Make Precision</p> <p>Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037, Roti Making Machine, Non Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037</p> <p>Searched String: Heating element 1.5 KW triangular type for Geyser</p> <p>Leather Gauntlets and Mittens (V2) Conforming to IS 2573, Welding Electrode - Covered Arc Welding Electrode - Rutile Type (BEML), Split Air Conditioner Including Green AC, Wall Mount Type (V2), Temperature Indicator for Transformers - Analog type, Mineral Mixtures For Supplementing Cattle Feeds Conforming to IS 1664</p> <p>Searched String: Industrial distribution boards metal plug and socket</p> <p>Plug and Socket Distribution Board, Modular Table / Meeting Table / Centre Table (V2), Flameproof Plug, Socket And Hand Lamp-IS:5, IS:1248, Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), Metal Shelving Racks (Adjustable Type) conforming To Is 1883 (V2), Electrical Power Connector, Tent Extendable Frame Supported 4M and 2M Complete with Accessories (V2), Metal Beds (V3), CHLORINATED POLYVINYL CHLORIDE (CPVC) FITTINGS FOR POTABLE HOT AND COLD WATER DISTRIBUTION SUPPLIES Conforming to IS 17546, Distribution Transformer, 3 Phase, upto and Including 200</p>

विड विवरण / Bid Details

KVA ISI Marked To IS 1180 (Part 1)

Searched String: Industrial distribution boards metal plug and socket

Plug and Socket Distribution Board, Modular Table / Meeting Table / Centre Table (V2), Flameproof Plug, Socket And Hand Lamp-IS:5, IS:1248, Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), Metal Shelving Racks (Adjustable Type) conforming To IS 1883 (V2), Electrical Power Connector, Tent Extendable Frame Supported 4M and 2M Complete with Accessories (V2), Metal Beds (V3), CHLORINATED POLYVINYL CHLORIDE (CPVC) FITTINGS FOR POTABLE HOT AND COLD WATER DISTRIBUTION SUPPLIES Conforming to IS 17546, Distribution Transformer, 3 Phase, upto and Including 200 KVA ISI Marked To IS 1180 (Part 1)

Searched String: LED Bulb 7 Watt B-22

7 Watt White-LED Based Solar Street Lighting System As Per MNRE Specification, Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming to IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II), LED Batten, LED Batten with Battery / Invertor, LED Tube Light (Retrofit Type), LED Batten Light (LED Tube Light) (V2)

Searched String: LED Surface Down Light Round Type 12 Watt

12 Watt White-LED Based Solar Street Lighting System As Per MNRE Specification, Hand Held Search Light, LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II), LED Tube Light (Retrofit Type), Track Light, 7 Watt White-LED Based Solar Street Lighting System As Per MNRE Specification

Searched String: MCB Distribution Board SPN 12 Way, IP 43

Miniature Circuit Breaker Boards for Voltages Conforming To IS 13032

Searched String: MCB Distribution Board SPN 4 Way, IP 43

Miniature Circuit Breaker Boards for Voltages Conforming To IS 13032

Searched String: MCB Distribution Board SPN 6 Way, IP 43

Miniature Circuit Breaker Boards for Voltages Conforming To IS 13032

Searched String: MCB Distribution Board SPN 8 Way, IP 43

Miniature Circuit Breaker Boards for Voltages Conforming To IS 13032

Searched String: Metal Clad Plug Top 230 V 20 Amps 2 P Plus E

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

Searched String: Modular Socket 3 pin 6 Amp 2M

Fabricated PVC - U Fittings for Portable Water Supplies as per IS 10124, Non Modular Piano Type Domestic Electrical

बिड विवरण/Bid Details

Sockets ISI Marked To IS 1293, Electrical Extension Box (V4), shoes school pvc boys girls, Modular Piano Type Domestic

Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293, Desk and Bench Set for Classroom/Training Area, Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293, Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Desk and Chair Set for Classroom/Training Area

Searched String: Modular Socket 3 pin 16 Amp 2M

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293, Electrical Extension Box (V4), Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293, Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293, Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694

Searched String: PVC Insulated & PVC Sheathed Round Multicore FlexibleFRLSH 1.5 Sqmm

PVC Insulated Aluminium Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cord Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Unsheathed Cable with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Flat Cable, Copper Conductor with PVC Insulation and Sheathed ISI Marked To IS 694, PVC Single Core and Multi Core Circular Sheathed Aluminium Cable with Rigid Conductor (V2) as per IS 694, PVC Insulated (Heavy Duty) Electric Cables Marked To IS 1554 (Part 1) (V2)

Searched String: PVC Insulated & PVC Sheathed Round Multicore Flexible FRLSH 1.50 Sqmm

PVC Insulated Copper Cable Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cord Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Aluminium Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated (Heavy Duty) Electric Cables Marked To IS 1554 (Part 1) (V2), PVC Insulated Unsheathed Cable with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694

Searched String: PVC Insulated & PVC Sheathed Round Multicore Flexible FRLSH 1.0 Sqmm

PVC Insulated Copper Cable Multi Core Circular Sheathed

बिड विवरण / Bid Details	with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed
	with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cord Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Aluminium Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, PVC Insulated (Heavy Duty) Electric Cables Marked To IS 1554 (Part 1) (V2), PVC Single Core and Multi Core Circular Sheathed Aluminium Cable with Rigid Conductor (V2) as per IS 694, PVC Insulated Unsheathed Cable with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Flat Cable, Copper Conductor with PVC Insulation and Sheathed ISI Marked To IS 694
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	Modular Plug Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293
बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) / Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)	25 Lakh (s)
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/ Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
टर्नओवर के लिए एमएसई को छूट प्राप्त है / MSE Relaxation for Turnover	Yes Complete
टर्नओवर के लिए स्टार्टअप को छूट प्राप्त है / Startup Relaxation for Turnover	Yes Complete
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़ / Document required from seller	Experience Criteria, Past Performance, Bidder Turnover, Certificate (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेन् है / Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	No
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	4
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	3
विगत प्रदर्शन / Past Performance	50 %
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया / Bid to RA enabled	Yes

बिड विवरण/Bid Details	
रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/RA Qualification Rule	H1-Highest Priced Bid Elimination
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	Ceiling rose - IS 371
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईएमडी राशि/EMD Amount	250000

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%)	5.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	12

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित कटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने है। एमएसई कटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b). ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

GE (South)
 GE (South), Delhi Cantt, Department of Military Affairs, Indian Army, Ministry of Defence
 (Manish Panwar)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50
सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MSE purchase preference	25

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise (MSE) as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder itself is MSE OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
2. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is DPIIT Registered OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
3. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
4. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM of the product offered in the bid {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or

similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts and delivery acceptance certificates like CRAC to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.

5. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

6. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

7. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

8. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 50% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

9. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- i. If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- ii. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- iii. In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- iv. If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- v. If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (339 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	12.0
	BEE Star Rating	2 Star
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	6500 K
	Type of LED Lamp Cap	B22d

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	339	45

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (216 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	9.0
	BEE Star Rating	2 Star

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	6500 K
	Type of LED Lamp Cap	B22d

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	216	45

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (151 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	15.0
	BEE Star Rating	2 Star
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	6500 K
	Type of LED Lamp Cap	B22d

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	151	45

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (195 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	18.0
	BEE Star Rating	2 Star
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K- 6500 K)]	6500 K
	Type of LED Lamp Cap	B22d

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	195	45

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (99 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	5.0
	BEE Star Rating	2 Star
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	6500 K
	Type of LED Lamp Cap	B22d

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	99	45

LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) (1164 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	20.0
	Length of LED Batten Light	4.0 (foot)
	Rated Luminous Efficacy (in lumen/watt)	110 Or higher
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	6500 K

Additional Specification Parameters - LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) (1164 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
Material of batten is aluminum , Colour temp (CCT) is 6500k (Cool white)/4000K natural white, Power factor is greater than 0.90, Efficacy is 120 Lumens per watt and IP rating is IP 20	Material of batten is aluminum , Colour temp (CCT) is 6500k (Cool white)/4000K natural white, Power factor is greater than 0.90, Efficacy is 120 Lumens per watt and IP rating is IP 20

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1164	45

LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) (451 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	10.0
	Length of LED Batten Light	2.0 (foot)
	Rated Luminous Efficacy (in lumen/watt)	110 Or higher
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	6500 K

Additional Specification Parameters - LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) (451 pieces)

Specification Parameter Name	Bid Requirement (Allowed Values)
Material of batten is aluminum , Colour temp (CCT) is 6500k (Cool white)/4000K natural white, Power factor is greater than 0.90, Efficacy is 120 Lumens per watt and IP rating is IP 20	Material of batten is aluminum , Colour temp (CCT) is 6500k (Cool white)/4000K natural white, Power factor is greater than 0.90, Efficacy is 120 Lumens per watt and IP rating is IP 20

* Bidders offering must also comply with the additional specification parameters mentioned above.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	451	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (167 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	1 P
	Rated Current (in Ampere)	16
	Rated Voltage (in Volts)	240 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	167	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (94 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	1 P
	Rated Current (in Ampere)	25
	Rated Voltage (in Volts)	240 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	94	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (148 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	2 P with 1 PP
	Rated Current (in Ampere)	32
	Rated Voltage (in Volts)	240 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	148	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (92 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	2 P with 1 PP
	Rated Current (in Ampere)	40
	Rated Voltage (in Volts)	240 V, AC

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	92	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (59 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	2 P with 1 PP
	Rated Current (in Ampere)	63
	Rated Voltage (in Volts)	240 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	59	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (15 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	4 P with 3 PP
	Rated Current (in Ampere)	32
	Rated Voltage (in Volts)	415 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	15	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (14 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	4 P with 3 PP
	Rated Current (in Ampere)	40
	Rated Voltage (in Volts)	415 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	14	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (17 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	4 P with 3 PP
	Rated Current (in Ampere)	63
	Rated Voltage (in Volts)	415 V, AC

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	17	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (70 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	2 P with 1 PP
	Rated Current (in Ampere)	25
	Rated Voltage (in Volts)	240 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	70	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (56 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	1 P
	Rated Current (in Ampere)	20
	Rated Voltage (in Volts)	240 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	56	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (140 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	1 P
	Rated Current (in Ampere)	10
	Rated Voltage (in Volts)	240 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	140	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (113 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	1 P
	Rated Current (in Ampere)	32
	Rated Voltage (in Volts)	240 V, AC

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	113	45

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (90 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	1 P
	Rated Current (in Ampere)	40
	Rated Voltage (in Volts)	240 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	90	45

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated Current (in Ampere)	100A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	16 KA
	Rated Voltage	415 volt 50 Hz

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	5	45

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (4 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated Current (in Ampere)	160A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	16 KA
	Rated Voltage	415 volt 50 Hz

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	4	45

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated Current (in Ampere)	200A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	25 KA
	Rated Voltage	415 volt 50 Hz

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1	45

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated Current (in Ampere)	200A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	36 KA
	Rated Voltage	415 volt 50 Hz

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1	45

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated Current (in Ampere)	250A
	Number of Poles	4 Pole

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Rated Breaking Current (in KA)	25 KA
	Rated Voltage	415 volt 50 Hz

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1	45

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated Current (in Ampere)	250A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	36 KA
	Rated Voltage	415 volt 50 Hz

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1	45

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (1 pieces

)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated Current (in Ampere)	400A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	36 KA
	Rated Voltage	415 volt 50 Hz

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1	45

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	System Wattage (in Watt)	40
	Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	6500 K
Construction	Ingress Protection (Entire Housing)	IP65, IP66 Or higher

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	5	45

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	System Wattage (in Watt)	90
	Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	6500 K
Construction	Ingress Protection (Entire Housing)	IP66 Or higher
	Minimum Internal Surge Protection (in kV)	5 Or higher

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	2	45

LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) (14 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	System Wattage (in Watt)	40
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	120, 140 Or higher
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K- 6500 K)]	6500 K
Construction	Minimum Internal Surge Protection (in kV)	5 Or higher

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	14	45

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) (60 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	System Wattage (in Watt)	36
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100 Or higher
	Shape of the Fixture	Square
	Size of the Fixture	600 mm x 600 mm
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	6500 K
	Type of Mounting	Recessed
Construction	Diffuser Material	Polycarbonate (UV Stabilized)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	60	45

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (400 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated Current	6A
	Nature of Switch	1 way switch

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Switch Classification	Type of Terminal Connection	Screw type terminal
	Number of poles	Single pole
Construction	Current Carrying Contact Material	Brass

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	400	45

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (188 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated Current	16A
	Nature of Switch	1 way switch
Switch Classification	Type of Terminal Connection	Screw type terminal
	Number of poles	Single pole
Construction	Current Carrying Contact Material	Brass

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	188	45

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (50 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Rated Current	6A
	Nature of Switch	2 way switch
Switch Classification	Type of Terminal Connection	Screw type terminal
	Number of poles	Single pole
Construction	Current Carrying Contact Material	Copper

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	50	45

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (150 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Current	16.0 (Ampère)
	Number of Pins	6 Or higher
	Provision of Safety Shutter in Socket	With Shutter
Generic	Current Carrying Material	Brass
	Type of Terminal Connection	Screw Type Terminal
	Number of Modules	2

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N O.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	150	45

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (441 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Current	6.0 (Ampère)
	Number of Pins	3, 6 Or higher
	Provision of Safety Shutter in Socket	With Shutter
Generic	Current Carrying Material	Brass
	Type of Terminal Connection	Screw Type Terminal
	Number of Modules	2

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	441	45

Electric Bells And Accessories As Per IS 2268 (135 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Product ISI marked	Yes
	Type of bell	Ding Dong type

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	135	45

LED Bulkhead Light (93 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Installation area	Indoor, Outdoor
	Material	Aluminum

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Protection	IP44, IP55, IP65, IP66
	Driver included	Yes
	Light Source Color	White
Power Requirements	Power	10.0 (Watt)
	Input Voltage	240.0, 230.0 (Volt)
Performance Parameters	Life Time	50000.0 (hour)
	Protection class IEC	Safety class I (I)
	Luminous flux (system flux)	500.0 (lumen)
Dimensions and Size	Depth	75.0 (millimeter)
	Length	80.0 (millimeter)
	Width	80.0 (millimeter)
Warranty	Warranty	2 Or higher (year)

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	93	45

Non Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037 (300 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	BIS Marking	No
	Rated voltage	240.0 (Volt)
	Type of Regulator	Switch size
	No of steps	5
Construction	Color of regulator body	White

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Certification & standards	Test report to be submitted to the Buyer on Demand	Yes

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	300	45

Electrical Plugs (V2) ISI Marked To IS 1293 (60 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
CONSTRUCTION	Number of poles	2 Pole + Earth
	Rated Current (in A)	16 A
	Number of Pins	3
	Plug Classification	For Class 1 Appliances

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	60	45

Bayonet Lampholders (V2) ISI Marked To IS 1258 (148 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated current (in Amp)	6
	Type of bayonet lampholder	B22d
CONSTRUCTION	Material of lampholder	Polycarbonate Electrical Grade
	Method of fixing	Angular base

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	148	45

Bayonet Lampholders (V2) ISI Marked To IS 1258 (217)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated current (in Amp)	6
	Type of bayonet lampholder	B22d
CONSTRUCTION	Material of lampholder	Polycarbonate Electrical Grade
	Method of fixing	Batten

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	217	45

Bayonet Lampholders (V2) ISI Marked To IS 1258 (86)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated current (in Amp)	6
	Type of bayonet lampholder	B22d
CONSTRUCTION	Material of lampholder	Polycarbonate Electrical Grade
	Method of fixing	Pendent Cord grip

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	86	45

PVC Insulated Copper Cable Single Core And Multi Core Circular Sheathed With Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 (450 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Cable Construction Type	Single Core Cable
	No of core	1.0
	Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)	4.0
	Sheath type	Type ST2 (HR)
	Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)	Annealed Tinned Copper

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	450	45

PVC Insulated Copper Cable Single Core And Multi Core Circular Sheathed With Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 (450 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Cable Construction Type	Single Core Cable
	No of core	1.0
	Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)	6.0
	Sheath type	Type ST2 (HR)
	Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)	Annealed Tinned Copper

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	450	45

Ceiling Rose - IS 371 (50 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Certification & standards	Warranty	3.0 (year)
	Test report to be submitted to the Buyer on Demand	Yes
	Product BIS Marked	Yes
Construction	Current carrying material	Copper
	No of Plate	3 plate

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	50	45

**Plasticized PVC Tapes With Non-Thermosetting Adhesive For Electrical Purpose (V2)
ISI Marked To IS 7809 (Part 3/ Sec1) (9 rolls)**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Specification	Governing Specification	As per IS 7809 (Part 3/ Sec1)
Classification	Type	General Purpose Type (suitable for application at temperature above 0°C, and designated as F-PVCp/90/0/Tp)
Dimension	Length of tape in a roll (in metre)	25
	Width of tape (in mm) (Tolerance as per clause 6.2.1 of the IS 7809 (part1))	25
	Thickness (in mm) (Tolerance ± 0.025 mm)	0.125
Generic	Appearance of tape	Translucent

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	9	45

Plasticized PVC Tapes With Non-Thermosetting Adhesive For Electrical Purpose (V2) ISI Marked To IS 7809 (Part 3/ Sec1) (60 rolls)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Specification	Governing Specification	As per IS 7809 (Part 3/ Sec1)
Classification	Type	General Purpose Type (suitable for application at temperature above 0°C, and designated as F-PVCp/90/0/Tp)
Dimension	Length of tape in a roll (in metre)	25

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Width of tape (in mm) (Tolerance as per clause 6.2.1 of the IS 7809 (part1))	15
	Thickness (in mm) (Tolerance \pm 0.025 mm)	0.125
Generic	Appearance of tape	Translucent

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	60	45

Modular Switch 06 Amps 1 Way

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	150	45

Modular Switch 06 Amps 2 Way

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	20	45

Modular Switch 16 Amps 1 Way

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	48	45

Modular Switch 16 Amps 2 Way

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	14	45

Bell Push 6 Amp 1 Way Moduler Make Precision

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	17	45

Bell Push 06 Amps, Piano Type

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	160	45

Switch And Socket Combination 15 Oblique 16 Amps

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	193	45

Switch And Socket Combination 3 In 1 16 Amps With Junction Box

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
-------------------------------	---------------------------

[BOQ Detail Document](#)[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	82	45

Switch And Socket Combination 3 In 1 06 Amps With Junction Box

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[Specification Document](#)[View File](#)[BOQ Detail Document](#)[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	36	45

Capacitor 2.50 MFD 440 Volt AC 50 Hz

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[Specification Document](#)[View File](#)[BOQ Detail Document](#)[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	300	45

Capacitor 4.00 MFD 440 Volt AC 50 Hz

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	40	45

Capacitor 3 MFD 440 Volt AC 50 Hz

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	180	45

Switch And Socket Combination 6 Amps

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	195	45

PVC Insulated Unseathed Flexible Wire FRLSH Single Core Copper Conductor 1.0 Sqmm 90 Mtr Roll

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	14	45

PVC Insulated Unseathed Flexible Wire FRLSH Single Core Copper Conductor 1.5 Sqmm 90 Mtr Roll

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	6	45

PVC Insulated Unseathed Flexible Wire FRLSH Single Core Copper Conductor 2.5 Sqmm 90 Mtr Roll

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	5	45

Modular Switch 16 Amps 1 Way With Indicator

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	13	45

Bell Push 06 Amps With Indicator 1 Modular

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	9	45

LED Pannel 1x1 Feet 15W, CCT 6500K

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	23	45

Bell Push 06 Amps With Indicator 2 Modular

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	10	45

Fan Regulator 100 W 1 Modular

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	39	45

Fan Regulator 100 W 2 Modular

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	26	45

Fan Regulator 100 Watt Moduler Make Precision

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	35	45

Heating Element 1.5 KW Triangular Type For Geyser With Thermostate

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	168	45

Industrial Distribution Boards Metal Plug And Socket With MCBs 20 Amp Single Pole 240V

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	40	45

Industrial Distribution Boards Metal Plug And Socket With MCBs 32 Amp Single Pole 240V

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	30	45

LED Bulb 7 Watt B-22

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	127	45

LED Surface Down Light Round Type 12 Watt

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	225	45

MCB Distribution Board SPN 12 Way, IP 43

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	4	45

MCB Distribution Board SPN 4 Way, IP 43

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	6	45

MCB Distribution Board SPN 6 Way, IP 43

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	6	45

MCB Distribution Board SPN 8 Way, IP 43

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	4	45

Metal Clad Plug Top 230 V 20 Amps 2 P Plus E

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	100	45

Modular Socket 3 Pin 6 Amp 2M

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	33	45

Modular Socket 3 Pin 16 Amp 2M

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	43	45

PVC Insulated And PVC Sheathed Round Multicore Flexible Cable Copper Conductor 1100 Volts, FRLSH 1.5 Sqmm 100 Mtrs Roll

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	42	45

PVC Insulated And PVC Sheathed Round Multicore Flexible Cable Copper Conductor 1100 Volts, FRLSH 1.50 Sqmm 100 Mtrs Roll

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	3	45

PVC Insulated And PVC Sheathed Round Multicore Flexible Cable Copper Conductor 1100 Volts, FRLSH 1.0 Sqmm 100 Mtrs Roll

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****South West delhi	1	45

Special terms and conditions-Version:1 effective from 11-11-2025 for category Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming to IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II)

1. The marking, dimensions and emission (radiated and conducted) of radio frequency disturbances of Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) shall conform to the IS 16102 (Part 2).

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. Generic

Manufacturer Authorization:Wherever Authorised Distributors/service providers are submitting the bid, Authorisation Form /Certificate with OEM/Original Service Provider details such as name, designation, address, e-mail Id and Phone No. required to be furnished along with the bid

3. Forms of EMD and PBG

Bidders can also submit the EMD with Banker's Cheque in favour of

HQ CWE New Delhi
payable at
Delhi Cantt

Bidder has to upload scanned copy / proof of the BC along with bid and has to ensure delivery of hardcopy to the Buyer within 5 days of Bid End date / Bid Opening date.

4. Forms of EMD and PBG

Successful Bidder can submit the Performance Security in the form of Account Payee Demand Draft also (besides PBG which is allowed as per GeM GTC). DD should be made in favour of

GE (South)
payable at
Delhi Cantt

. After award of contract, Successful Bidder can upload scanned copy of the DD in place of PBG and has to ensure delivery of hard copy to the original DD to the Buyer within 15 days of award of contract.

5. Scope of Supply

Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Only supply of Goods

6. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer Added text based ATC clauses

1. Bidders are required to supply the material directly purchased from OEMs or their authorised dealers and bidder has to submit purchase vouchers of all items at the time of delivery to the consignee.
2. Bidders has to arrange inspection of all the items of supply order by OEMs or their marketing representative to the effect that items are genuine and purchased from OEMs or their authorised dealer.
3. To claim the warranty of the products from the company, the L1 bidder will submit the warranty card duly stamped by the company at the time of delivery of the goods.
4. Undertaking certificate that the firm of bidder has not been blacklisted as on date in any government department.
5. The bidder has to produce solvency certificate alongwith the bid for Rs 50 lakh. The certificate should be issued from a nationalized/ scheduled bank and its date of issue should not be more than 06 months old from the date of opening of bid. The solvency certificate should have the name, e-mail address in bank domain name and contact Number of the issuing authority to verify the genuineness of the solvency certificate submitted.
6. Prospective bidders shall quote for the makes/brands of Havells/Halonix/Wipro/Jaquar/Philips/Crompton/Bajaj/Orient in LEDs , Modular switches/sockets /modular plates of make indoasian/Anchor Roma/Legrand only, non modular switches/sockets/Ceiling rose of makes Anchor/ Goldmedal/Legrand/Havells,cables of make Plaza/ VMarc/ Polycab/ Carbtree/ schneider/ Grandlay /Finbolex/Paragon and MCBs of Make Polycab/Havells/Legrand/ABB/Goldmedal other brands as approved in Group one category in any command of MES and bidder must upload product approval letter of aforesaid authority along with technical bid documents.
7. Make and Model of each item should be mentioned in specification during participation failing which the bidder will be rejected without any further intimation and no representation on this matter will be entertained.
8. If bidder submits any fake documents, the department will take legal action against bidder/firm as per Government rules. If bidder fails to submitted any documents, the buyer has right to reject bids without assigning any reason there over.
9. All documents should be latest and clearly mentioned bid No, date, title seal and signed on every page by bidder. Bidder is also required to upload valid ink signed copy of all documents.
10. The bidder should upload acceptance of ATC on his firm letter head duly mentioned bid No and date.
11. The bidder has to upload scanned copy/ proof of the EMD alongwith the bid and has to ensure delivery of the hard copy to the buyer before bid end date failing which the bidder will be technically disqualified and no representation will be accepted.
12. Non compliance of bid terms, Non uploading of required documents, lack of clarity of the specifications, contradiction and supporting literature etc. may lead to rejection.
13. The vendors has to submit LM 79 report, LM 80 report, LED driver test report, Technical data sheet and certificate that the LED operating hours is minimum 50000 Hours for all the LEDs to the consignee at the time of delivery of goods.
14. Make of Modular Switch and Socket required are of brands Indoasian/Crabtree/Anchor only. The existing brand of fixtures on ground are of these makes only, hence no other make/brand is required.
15. Make of modular bell push and modular fan regulator 100W should be of precision only and same make is also mentioned in BOQ.

7. Warranty

Warranty period of the supplied products shall be 3 years from the date of final acceptance of goods or

after completion of installation, commissioning & testing of goods (if included in the scope of supply), at consignee location. OEM Warranty certificates must be submitted by Successful Bidder at the time of delivery of Goods. The seller should guarantee the rectification of goods in case of any break down during the guarantee period. Seller should have well established Installation, Commissioning, Training, Troubleshooting and Maintenance Service group in INDIA for attending the after sales service. Details of Service Centres near consignee destinations are to be uploaded along with the bid.

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into

force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---