

## बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	09-04-2026 19:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	09-04-2026 19:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	120 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Military Affairs
संगठन का नाम/Organisation Name	Indian Army
कार्यालय का नाम/Office Name	*****
कुल मात्रा/Total Quantity	12221

**बिड विवरण/Bid Details**

**वस्तु श्रेणी /Item Category**

LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , LED Garden Light (V2) (Q2) , XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (Q2) , PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 (Q2) , Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (Q3) , Miniature Circuit Breakers (MCB) for AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (Q2) , Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming to IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) (Q2) , Stainless steel Wire mesh 1mm thick x 0 pt 56mm Roll 35 Kgs Make Best Brand , Kitchen rack stainless 3ftx2-1 by 2ft x9inch, 1mm thick Make Prayag, Xen, Prima, Jaynam , Scantling 1 st class wood size-75x75mm Make Best Quality , Aluminium mosquito proof wire mesh expanded type 4 ft x 50 ft roll Make Best Quality , GI Tubing 15 mm dia 6mt long Make Best Quality , Table top Glass 1200mm x 600mm x 10mm thick plate tined glass with colour Mak Best Quality , European Western Commode EWC Make Parryware, Prayag, Hindware, Jaquar , Ply wood BWR 8ftx4ftx12mm Make Kitply, Swastik, century, Green Ply, Archid Ply, Sylvan , PVC Flexible pipe 32mm Dia 20 Mtr Roll Make Best Quality , Glass shelf 21 by 24inch Make Prayag, Xen, Prima, Jaynam , Helical door spring Make Best Quality , Stainless steel sink with draining board 1 mm thick 915mmx 460 mm Make Parryware, Prayag, Hindware, Jaquar , Orissa Pan OR Make Parryware, Prayag, Hindware, Jaquar , Top for table dining six person Make Best Quality , PVC low level flushing cistern 10 ltr capacity Make Prayag, Xen, Prima, Jaynam , Glass panes 4 mm thick 3ftx4ft long Make Best Quality , Shelf Adhesive Tarfelt 10ftX10ft Make Best Quality , Corner glass Shelf 300 mm with Brass Bracket Make Prayag, Xen, Prima, , Jaynam , Urinal Pot Vitreous China Make Parryware, Prayag, Hindware, Jaquar , CP Towel Ring Rectangular Make Prayag, Xen, Prima, , Jaynam , PVC Low level cistern Make Prayag, Xen, Prima, Jaynam

**GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS**

Stainless steel Wire mesh 1mm thick x0.56mm (Roll of 35 Kgs) , Kitchen rack stainless 3x2-1/2 x9, 1mm thick , Scantling 1 st class wood size-75x75mm , Aluminium mosquito proof wire mesh expanded type (4 ft x 50 ft roll) , GI Tubing 15 mm dia 6mt long , Table top Glass 1200mm x 600mm x 10mm thick plate tined glass with colour ) , European Western Commode (EWC) , Ply wood BWR 8'x4'x12mm , PVC Flexible pipe 32mm Dia (20 Mtr Roll) , Glass shelf 21/24 , Helical door spring , Stainless steel sink with draining board 1 mm thick (915mmx 460 mm) , Orissa Pan (OR) , Top for table dining six person , PVC low level flushing cistern 10 ltr capacity , Glass panes 4 mm thick 3x4 long , Shelf Adhesive Tarfelt 10'X10' , Corner glass Shelf 300 mm with Brass Bracket , Urinal Pot Vitreous China , CP Towel Ring Rectangular, PVC Low level cistern

**Searched String:** Stainless steel Wire mesh 1mm thick x0.56mm (Roll of 35 Kgs)

बिड विवरण / Bid Details

Weld Mesh Fabric as per IS 4948, Galvanized Steel Chain Link Fence Fabric (V2) conforming to IS 2721, Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, tray mess compartmented ss army pattern, Steel Tubes used for Water Wells (V2) as per IS 4270, parat and lid as per cqa specification, Stainless Steel Safety Razor Blades as per IS 7371, Covered Electrodes for Manual Metal Arc Welding of Stainless Steel and Other Similar High Alloy Steel (V2) conforming to IS 5206

**Searched String:** Kitchen rack stainless 3x2-1/2 x9, 1mm thick

Aerial Bunched Cables as per IS 14255, Hand Operated Hydraulic Pipe Bender, Lapi Patra (Putty Applicator), Portable Toilet, Theft Proof Rifle Racks, shoes school pvc boys girls, Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Compostable Nursery Bags, compressed asbestos fibre jointing sheet, Minifuge

**Searched String:** Scantling 1 st class wood size-75x75mm

Classroom Stools, Cotton Towelling And Towels (V3) Conforming To IS 7056, Scantling Teak Wood (V2), Towel Hand Cotton Turkish (IAF), Scantling teak wood, The Indian National Flag as per IS 1, Handloom Cotton Pillow Covers (V3), Polyester Blanket (V2), Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778

**Searched String:** Aluminium mosquito proof wire mesh expanded type (4 ft x 50 ft roll)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** GI Tubing 15 mm dia 6mt long

Self Watering Tree guard, Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985, Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Disposable Tracheostomy Tube (V2), Minifuge, Polyurethane Tube (V2), Non Sparking Ring Slugging Spanners (V2), Multipurpose or General Test Tubes (V2) as per IS 2618, PLASTIC BIB TAPS, PILLAR TAPS, ANGLE VALVES & STOP VALVES FOR HOT & COLD WATER SERVICES Conforming to IS 9763, Grain Storage Bin (V2)

**Searched String:** Table top Glass 1200mm x 600mm x 10mm thick plate tinted glass with colour )

Work Benches, traffic signs - bilinker light, Multipurpose or General Test Tubes (V2) as per IS 2618, Electronic Baby Weighing Scale - RBSK, Corrugated Boxes, Glass Fuse

**Searched String:** European Western Commode (EWC)

Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer

**Searched String:** Ply wood BWR 8'x4'x12mm

File/Folder (V3), Medical Centrifuge, Plywood for General Purposes Marked to IS 303 (V3), Work Benches, Corrugated Boxes, Wire rope as per IS 4521/API Spec 9A ( ONGC),

विड विवरण / Bid Details	Shaker, Incubator, Crepe Bandage Conforming to IS 4605, Sinks, binocular
<p><b>GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS</b></p>	<p><b>Searched String:</b> PVC Flexible pipe 32mm Dia (20 Mtr Roll)</p> <p>Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985, Swing (Preschool Kit), Commercial PPR Pipes Fittings as per IS 15801</p> <p><b>Searched String:</b> Glass shelf 21/24</p> <p>Commercial Idli Steamer, 15w - 40 Diesel Engine Oil, Total Knee Replacement Implant, Laboratory Glass Adapters, Bacterial DNA isolation kit, Field test kit, H2S Vial Bacteriological Field Test kit, Trisodium Phosphate as per IS 573</p> <p><b>Searched String:</b> Helical door spring</p> <p>Helical Gear Box (V2), Metal Storage Cabinet, door mats, Sliding door, Curtains (V2), Vault (Strong Room) Door as per IS 11188, Spring post, Spring Balance, Whistle (V2), Spring Rider</p> <p><b>Searched String:</b> Stainless steel sink with draining board 1 mm thick (915mmx 460 mm)</p> <p>Modular Toilet, Steel Scrap, Flexible Drain Hoses for Wash Basins/ Sinks</p> <p><b>Searched String:</b> Orissa Pan (OR)</p> <p>Toilet Seat - Indian Style Squatting Pan, Laminar air flow cabinets or stations, Domestic Casserole Dish or Pan (V2), Tea Pan, Foot Operated Pedal Bin or Bucket for Bio - Medical Waste Collection, Appe Pan, medical stools or chairs, Domestic Fry Pan (Defence), Waiting Area / Airport Terminal / Public Place / Reception area Chair or Seat (V2), Die Cast Grill Pan</p> <p><b>Searched String:</b> Top for table dining six person</p> <p>Abhyanga Table For Panchakarma</p> <p><b>Searched String:</b> PVC low level flushing cistern 10 ltr capacity</p> <p>Flushing Cistern, Ceramic ( Vitreous China ) Flushing Cisterns for Water Closets and Urinals conforming to IS 774</p> <p><b>Searched String:</b> Glass panes 4 mm thick 3x4 long</p> <p>Lapi Patra (Putty Applicator), traffic signs - bilinker light, Flat Cable, Copper Conductor with PVC Insulation and Sheathed ISI Marked To IS 694, XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Rigid Conductor (V2) ISI Marked To IS 694, Locking Compression Plates (V2), Steel Tubes used for Water Wells (V2) as per IS 4270, Steel Pipes for Water and Sewage (V2) Conforming to IS 3589, 4.5mm Broad D.C. Plate with corresponding screws, Steel Tubes for Idlers for Belt Conveyors as per IS 9295</p> <p><b>Searched String:</b> Shelf Adheshive Tarfelt 10'X10'</p> <p>water baths, Nitrile Coated/Nitrile Hand Gloves (V2),</p>

<p style="text-align: right;"><b>बिड विवरण / Bid Details</b></p>	<p>Descaling Chemical, Online UPS (V2), Poppy Seed, Humidity Chamber, Spark plugs, XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1), Automative Cleaner, Line Interactive UPS with AVR (V2)</p> <p><b>Searched String:</b> Corner glass Shelf 300 mm with Brass Bracket</p> <p>Tea Kettle Set</p> <p><b>Searched String:</b> Urinal Pot Vitreous China</p> <p>(Vitreous China) - Squatting Pans, Sinks / Wash Basins - Vitreous China as per IS 2556 (Part 4), (Vitreous China) - Shower Rose-IS:2556, (Vitreous China) - Laboratory Sinks-IS:2556, European Pattern Toilet Seat Vitreous China, Ceramic ( Vitreous China ) Flushing Cisterns for Water Closets and Urinals conforming to IS 774, (Vitreous China) - Washdown Water Closets as per IS 2556, Wash Basins - Vitreous Sanitary Appliances (Vitreous China) conforming to IS 2556 (Part 4), Vitreous China Sanitary Appliances - Squatting Pans conforming to IS 2556 (Part 3)</p> <p><b>Searched String:</b> CP Towel Ring Rectangular</p> <p>Towel Ring, Towel Rail / Ring for Bathroom, Towel Rail / Ring / Rack / Hooks for Bathroom</p> <p><b>Searched String:</b> PVC Low level cistern</p> <p>Ceramic ( Vitreous China ) Flushing Cisterns for Water Closets and Urinals conforming to IS 774, Level Transmitter Radar Type</p>
<p><b>अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scantling Teak Wood (V2)</li> </ul>
<p><b>बीओक्यू शीर्षक /BOQ Title</b></p>	<p>MAINT STORES</p>
<p><b>उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service</b></p>	<p>2 Year (s)</p>
<p><b>वर्षों के अनुभव एवं टर्नओवर से एमएसई को छूट प्राप्त है / MSE Relaxation for Years Of Experience and Turnover</b></p>	<p>Yes   Complete</p>
<p><b>स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / Startup Relaxation for Years Of Experience and Turnover</b></p>	<p>Yes   Complete</p>
<p><b>विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller</b></p>	<p>Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,OEM Annual Turnover,Additional Doc 1 (Requested in ATC),Compliance of BoQ specification and supporting document</p> <p>*In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer</p>

**बिड विवरण/Bid Details**

क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेन् है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	3
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	3
विगत प्रदर्शन /Past Performance	50 %
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	Yes
रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/RA Qualification Rule	H1-Highest Priced Bid Elimination
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II)
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

**ईएमडी विवरण/EMD Detail**

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईएमडी राशि/EMD Amount	380000

**ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail**

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित कटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत करने है। एमएसई कटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b). ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

**लाभार्थी /Beneficiary :**

CWE  
HQ CWE (S) BARRACKPORE  
(Sunil Kumar, Idse)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

**एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference**

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50
सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)

**एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference**

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MSE purchase preference	25

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
2. If the bidder is a Micro or Small Enterprise (MSE) as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder itself is MSE OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
3. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
4. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is DPIIT Registered OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
5. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM of the product offered in the bid {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts and delivery acceptance certificates like CRAC to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.
6. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023. [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.
7. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.
8. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of

quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

9. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 50% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

10. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

### **LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) ( 30 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

#### **तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	45
	<b>LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	100, 120, 140 Or higher

#### **परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	30	45

### **LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) ( 8 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	200
	<b>Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	100

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	8	45

**LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) ( 30 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	40
	<b>LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	80, 90, 100 Or higher
	<b>Shape of the Fixture</b>	Square
	<b>Size of the Fixture</b>	600 mm x 600 mm
	<b>Type of Mounting</b>	Recessed

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	30	45

### LED Garden Light (V2) ( 19 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	<b>Type of Garden Light</b>	Bollard type with Pole and LED lantern/luminaire, Architectural design with pole and LED lantern/luminaire, LED post top lantern/luminaire with pole
	<b>Material of Garden Lighting pole including lighting system (lantern/luminaire) (Note: Wherever GI, MS, CI materials used, materials shall be ISI Marked)</b>	Aluminium casting, Galvanised Iron, Mild steel, Cast iron, LED post top with out pole. Hence not applicable
	<b>Pole height including lantern/luminaire (in m)</b>	0.5, 1, 1.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, without pole
	<b>No.of lantern/luminaire with each pole (in m)</b>	1, 2, 3, 4, 5, LED post top with out pole. Hence not applicable
LIGHT SOURCE	<b>Type of light source - BEE star rating of LED Bulb</b>	SMD LED Chip
	<b>LED Rating in each lantern/luminaire/lighting system (in Watts)</b>	70.0
	<b>LED Lamp/System efficacy in each lantern / luminaire (in lumen / watt)</b>	? 105 and < 120
	<b>In case of LED bulb - Cap designation of each lamp and holder in each lantern / luminaire</b>	Not applicable (for SMP LED Chip)
PROTECTION	<b>Automatic Lower / Higher Cut off voltage</b>	Yes. Lower cut off 120 V, Higher cut off 300 V
	<b>Protection against surges and transients - External</b>	> / = 10 KV, No Or higher
THERMAL MANAGEMENT	<b>Minimum Operating Temperature (in deg. C)</b>	-10
	<b>Maximum Operating Temperature (in deg. C)</b>	50

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
LANTERN/LUMINAIRE - CONSTRUCTION	Impact resistance on diffuser material (in IK)	7
	Protection of the entire housing (in IP) Protection of the entire housing as per IS:10322 (Part 1):1982 latest	65
	Length of ISI marked three core connecting wire (Provided along with each lantern/luminiare) - (in m)	0.5
CERTIFICATIONS	Warranty for free replacement of lighting systems including lightsource (in years)	2
ADVANCE SAMPLE	Agreed to provide Advance Sample(s) for buyer's approval before commencement of supply. ( hint: Applicable in case of orders placed against bid and not applicable in case of Direct Buying )	Yes

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	19	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 219 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
---------------------	-------------------------------------	---

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	Yes
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	185
	Number of Cores	3.5
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Un-vulcanized rubber
ARMOURING	Type of Cable	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized round steel wire
	Type of Armouring	Double wire

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	219	45

**PVC Insulated Copper Cable Single Core And Multi Core Circular Sheathed With Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 ( 263 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Cable Construction Type	Multicore Cords Cable
	No of core	3.0

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	<b>Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)</b>	10.0
	<b>Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)</b>	Annealed bare copper

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	263	45

**Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) ( 6 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	<b>Rated Current (in Ampere)</b>	250A
	<b>Number of Poles</b>	4 Pole
	<b>Rated Breaking Current (in KA)</b>	36 KA

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	6	45

## Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) ( 84 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)	4 P with 4 PP
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB	Without enclosure

### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	84	45

## Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) ( 511 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	12.0
	BEE Star Rating	1 Star
	Type of LED Lamp Cap	B22d

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	511	45

**LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) ( 584 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	22.0
	Length of LED Batten Light	4.0 (foot)

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	584	45

**LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) ( 234 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>Rated Wattage (in Watts)</b>	40.0
	<b>Length of LED Batten Light</b>	4.0 (foot)

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	234	45

**LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) ( 584 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>Rated Wattage (in Watts)</b>	12.0
	<b>Length of LED Batten Light</b>	2.0 (foot)

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	584	45

### LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) ( 219 pieces )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	10.0
	Length of LED Batten Light	1.0 (foot)

#### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	219	45

### PVC Insulated Copper Cable Single Core And Multi Core Circular Sheathed With Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 ( 256 meter )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

#### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Cable Construction Type	Multicore Cords Cable
	No of core	3.0

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	<b>Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)</b>	6.0, 16.0
	<b>Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)</b>	Annealed Tinned Copper, Annealed bare copper

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	256	45

**PVC Insulated Copper Cable Single Core And Multi Core Circular Sheathed With Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 ( 657 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	<b>Cable Construction Type</b>	Single Core Cable
	<b>No of core</b>	1.0
	<b>Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)</b>	10.0
	<b>Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)</b>	Annealed bare copper

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	657	45

**PVC Insulated Copper Cable Single Core And Multi Core Circular Sheathed With Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 ( 540 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	<b>Cable Construction Type</b>	Single Core Cable
	<b>No of core</b>	1.0
	<b>Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)</b>	16.0
	<b>Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)</b>	Annealed Tinned Copper

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	540	45

**LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) ( 11 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	System Wattage (in Watt)	120
	Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	11	45

**LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) ( 37 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	System Wattage (in Watt)	60
	Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	37	45

**LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) ( 18 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	System Wattage (in Watt)	150
	Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100

**प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	18	45

**LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) ( 11 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	System Wattage (in Watt)	250
	Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	11	45

**Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) ( 9 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated Current (in Ampere)	200A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	36 KA

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	9	45

**Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) ( 5 )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated Current (in Ampere)	400A

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	50 KA

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	5	45

**Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) ( 15 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated Current (in Ampere)	160A
	Number of Poles	3 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	36 KA

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	15	45

**Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) ( 11 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	<b>Rated Current (in Ampere)</b>	200A
	<b>Number of Poles</b>	3 Pole
	<b>Rated Breaking Current (in KA)</b>	36 KA

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	11	45

**Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) ( 7 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	<b>Rated Current (in Ampere)</b>	320A
	<b>Number of Poles</b>	3 Pole
	<b>Rated Breaking Current (in KA)</b>	36 KA

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	7	45

**LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) ( 22 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	36
	<b>LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	100 Or higher
	<b>Shape of the Fixture</b>	Square
	<b>Size of the Fixture</b>	600 mm x 600 mm
	<b>Type of Mounting</b>	Recessed

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	22	45

**LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) ( 146 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	24
	<b>LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	80, 90, 100 Or higher
	<b>Shape of the Fixture</b>	Square
	<b>Size of the Fixture</b>	200 mm x 200 mm
	<b>Type of Mounting</b>	Recessed

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	146	45

**LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) ( 29 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	9
	<b>LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	100 Or higher
	<b>Shape of the Fixture</b>	Square
	<b>Size of the Fixture</b>	170 mm x 170 mm
	<b>Type of Mounting</b>	Recessed

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	29	45

**LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) ( 365 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	System Wattage (in Watt)	6
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	80, 90, 100 Or higher
	Shape of the Fixture	Round
	Size of the Fixture	55 mm
	Type of Mounting	Surface

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	365	45

**LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) ( 365 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	9
	<b>LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	100 Or higher
	<b>Shape of the Fixture</b>	Square
	<b>Size of the Fixture</b>	170 mm x 170 mm
	<b>Type of Mounting</b>	Recessed

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	365	45

**LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) ( 256 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	12
	<b>LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	100 Or higher
	<b>Shape of the Fixture</b>	Round
	<b>Size of the Fixture</b>	55 mm
	<b>Type of Mounting</b>	Surface

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	256	45

**LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) ( 11 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	200
	<b>LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	100, 120, 140 Or higher

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	11	45

**LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) ( 15 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	120

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	<b>LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	100, 120, 140 Or higher

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	15	45

**LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) ( 18 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	90
	<b>LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	100, 120, 140 Or higher

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	18	45

**LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) ( 73 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

**Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	36
	<b>LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	100, 120, 140 Or higher

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	73	45

**LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) ( 18 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	<b>System Wattage (in Watt)</b>	110
	<b>LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)</b>	100, 120, 140 Or higher

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	18	45

**LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) ( 14 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	System Wattage (in Watt)	180
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100, 120, 140 Or higher

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	14	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 146 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	No

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C2 - FR-LSH
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	150
	Number of Cores	3.5
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of Cable	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of Armouring	Single strip

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	146	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 146 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	120
	Number of Cores	3.5
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of Cable	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized round steel wire
	Type of Armouring	Single strip

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	146	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 256 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	Yes
GENERIC	Classification of cables for improved fire performace category	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	95
	Number of Cores	3.5

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Solid
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of Cable	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of Armouring	Single wire

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	256	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 168 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	Yes
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	70
	Number of Cores	3.5
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of Cable	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of Armouring	Single wire

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	168	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 438 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performace category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	50
	Number of Cores	3.5
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of Cable	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized round steel wire

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Type of Armouring	Single wire

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	438	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 475 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	35
	Number of Cores	3.5
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Un-vulcanized rubber
ARMOURING	Type of Cable	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized round steel wire
	Type of Armouring	Single strip

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	475	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 292 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	25
	Number of Cores	3.5
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of Cable	Armoured cable
	Material of Armouring	Aluminium flat strip
	Type of Armouring	Single strip

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	292	45

### XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 292 meter )

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

### तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	25
	Number of Cores	4
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of Cable	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of Armouring	Single strip

### परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	292	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 306 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	10
	Number of Cores	2
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Plain Copper
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of Cable	Un-armoured cable
	Material of Armouring	Not applicble for Un-armoured cable
	Type of Armouring	Not applicble for Un-armoured cable

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	306	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 555 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ / Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	10
	Number of Cores	2
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of Cable	Un-armoured cable
	Material of Armouring	Not applicable for Un-armoured cable
	Type of Armouring	Not applicable for Un-armoured cable

**परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	555	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 569 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ / Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	16
	Number of Cores	2
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of Cable	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of Armouring	Single wire

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	569	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 256 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	No

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	16
	Number of Cores	2
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of Cable	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized round steel wire
	Type of Armouring	Single wire

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	256	45

**PVC Insulated Copper Cable Single Core And Multi Core Circular Sheathed With Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 ( 146 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Cable Construction Type	Multicore Cords Cable
	No of core	3.0
	Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)	16.0

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)	Annealed bare copper

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	146	45

**Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) ( 3 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	Rated Current (in Ampere)	630A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	36 KA

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	3	45

**XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) ( 584 meter )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

**Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)**

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	Cables suitable for use in mines	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	6
	Number of Cores	2
CONSTRUCTION	Material of Conductor	Plain Copper
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of Cable	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of Armouring	Single strip

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	584	45

**LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) ( 438 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

\* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	20.0
	Length of LED Batten Light	4.0 (foot)

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	438	45

**LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) ( 788 pieces )**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes
--------------	-----

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

[\\* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	Rated Wattage (in Watts)	20.0
	Length of LED Batten Light	4.0 (foot)

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	788	45

**Stainless Steel Wire Mesh 1mm Thick X 0 Pt 56mm Roll 35 Kgs Make Best Brand**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	22	45

**Kitchen Rack Stainless 3ftx2-1 By 2ft X9inch, 1mm Thick Make Prayag, Xen, Prima, Jaynam**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	22	45

**Scantling 1 St Class Wood Size-75x75mm Make Best Quality**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	2	45

**Aluminium Mosquito Proof Wire Mesh Expanded Type 4 Ft X 50 Ft Roll Make Best Quality**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	15	45

**GI Tubing 15 Mm Dia 6mt Long Make Best Quality**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	58	45

**Table Top Glass 1200mm X 600mm X 10mm Thick Plate Tined Glass With Colour Mak Best Quality**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	22	45

**European Western Commode EWC Make Parryware, Prayag, Hindware, Jaquar**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	29	45

**Ply Wood BWR 8ftx4ftx12mm Make Kitply, Swastik, Century, Green Ply, Archid Ply, Sylvan**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	18	45

**PVC Flexible Pipe 32mm Dia 20 Mtr Roll Make Best Quality**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	44	45

**Glass Shelf 21 By 24inch Make Prayag, Xen, Prima, Jaynam**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	48	45

**Helical Door Spring Make Best Quality**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
-------------------------------	---------------------------

[BOQ Detail Document](#)[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	110	45

**Stainless Steel Sink With Draining Board 1 Mm Thick 915mmx 460 Mm Make Parryware, Prayag, Hindware, Jaquar**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[Specification Document](#)[View File](#)[BOQ Detail Document](#)[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	15	45

**Orissa Pan OR Make Parryware, Prayag, Hindware, Jaquar**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[Specification Document](#)[View File](#)

**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	30	45

**Top For Table Dining Six Person Make Best Quality**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	18	45

**PVC Low Level Flushing Cistern 10 Ltr Capacity Make Prayag, Xen, Prima, Jaynam**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	37	45

**Glass Panes 4 Mm Thick 3ftx4ft Long Make Best Quality**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	30	45

**Shelf Adhesive Tarfelt 10ftX10ft Make Best Quality**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	11	45

**Corner Glass Shelf 300 Mm With Brass Bracket Make Prayag, Xen, Prima, , Jaynam**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	33	45

**Urinal Pot Vitreous China Make Parryware, Prayag, Hindware, Jaquar**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

**तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	30	45

**CP Towel Ring Rectangular Make Prayag, Xen, Prima, , Jaynam**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	36	45

**PVC Low Level Cistern Make Prayag, Xen, Prima, Jaynam**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

<b>Specification Document</b>	<a href="#">View File</a>
<b>BOQ Detail Document</b>	<a href="#">View File</a>

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

**परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity**

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****North 24 parganas	33	45

**Special terms and conditions-Version:1 effective from 11-11-2025 for category Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming to IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II)**

1. The marking, dimensions and emission (radiated and conducted) of radio frequency disturbances of Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) shall conform to the IS 16102 (Part 2).

**क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions****1. Generic**

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be  $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$ , subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

**2. Turnover**

Bidder Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

**3. Turnover**

OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria. In case of bunch bids, the OEM of CATEGORY RELATED TO primary product having highest bid value should meet this criterion.

**4. Certificates**

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

**5. Certificates**

ISO 9001: The bidder or the OEM of the offered products must have ISO 9001 certification.

## 6. Certificates

Material Test Certificate Should Be Sent Along with The Supply. The Material Will Be Checked by Buyer's Lab & the Results of the Lab will be the Sole Criteria for Acceptance of the Item.

## 7. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer Added text based ATC clauses

- (A). SELLER MUST UPLOAD GST 06 CERTIFICATE.
- (B). SELLER MUST UPLOAD LAST THREE YEARS FINANCIAL TURNOVER CERTIFIED BY CHARTERED ACCOUNTANT.
- (C). CERTIFICATE BY THE BIDDER TO BE UPLOADED FOR NO DELIVERY CHARGE WILL BE LEVIED.
- (D). BIDDER UNDERTAKING TO BE UPLOADED REGARDING THEIR FIRM NOT UNDER LIQUIDATION OR BLACKLISTED IN THE PAST BY ANY ORGANISATION FOR ANY PROCEDURAL OR SALE FAILURE.
- (E). BIDDER MUST UPLOAD GEM CONTRACT COPY OF SIMILAR ITEMS SUPPLIED TO ANY GOVT ORGANISATION AS PAST PERFORMANCE.
- (F). BIDDER MUST UPLOAD BANK SOLVENCY CERTIFICATE (SOLVENCY AMOUNT NOT LESS THAN 70 LAKH NOT OLDER THAN ONE YEAR FROM BID PUBLISHED DATE). BANK SOLVENCY SHOULD MENTION NAME, EMPLOYEE CODE & MOBILE NUMBER OF ISSUING AUTHORITY.
- (G). BIDDER UNDERTAKING THAT SAMPLE WILL GOT APPROVED BY THE CONSIGNEE BEFORE DELIVERY MUST UPLOADED FOR QUALIFY IN THE TECH BID EVALUATION.
- (H) ANY BIDDER WHO WILL NOT QUOTE FOR ALL ITEMS IN THIS BID SHALL BE REJECTED.
- (J) BIDDERS MUST UPLOAD BID SPECIFIC OEM AUTHORISATION VERIFIABLE ON LINE OR BY TELEPHONE NUMBERS GIVEN OF THE AUTHORISED SIGNATORY OF THE OEM.
- (K) ALL PRODUCTS IN THIS BID SHOULD HAVE ONE YEAR OEM WARRANTY FROM THE DATE OF SUPPLY WHICH SHOULD BE CERTIFIED BY THE OEM AND UPLOADED BY THE BIDDER.
- (L) BIDDER MUST CHECK THE BOQ DETAIL DOCUMENT IN BOQ SPECIFICATION DOCUMENT FILE FOR THE MAKES AND SPECIFICATION BEFORE QUOTING AND UPLOAD CAT WITH BOQ SPECIFICATION DOCUMENT FILE (PDF FILE) DULY MENTIONED BID NUMBER, SIGN AND STAMP OF CONCERNED FIRM FOR TECHNICALLY QUALIFIED. OTHER MAKE AND SPECIFICATION SHALL NOT BE ACCEPTED.
- (M) CERTIFICATE BY THE BIDDER TO BE UPLOADED, ITEMS AS PER DIRECTION OF ENGINEER-IN-CHARGE COMPLETE ALL AS SPECIFIED AND DIRECTED.
- (N) BIDDER MUST UPLOAD AUTHORISE TEST REPORT FOR BID ITEMS.
- (O) IF BIDDER HAVE ANY QUESTIONS/ QUERIES REGARDING THE ABOVE MENTION ATC, THEN THEY CAN CONTACT WITH BUYER REGISTER OFFICE TELEPHONE NUMBER DURING OFFICE TIMING (03329-514074)
- (P). IN THE ABSENCE OF ANY CERTIFICATE/ DOCUMENT/ UNDERTRAKING AS ABOVE, THE BIDDER SHALL BE TECHNICALLY DISQUALIFIED.

**NOTE : PLEASE ENSURE COLOUR SCAN COPY OF ALL DOCUMENT MUST BE UPLOADED**

## अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and

conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

**All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.**

**For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.**

**The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:**

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

**All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc.**

**and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.**

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

**---धन्यवाद/Thank You---**